



Структура условного обозначения на многофункциональное устройство управления электропитанием ЭЛТЭК при оформлении заказа:

Многофункциональное устройство управления электропитанием ЭЛТЭК - ХХ. УХЛ4.2 - ЗИПХ

Модификация по количеству вводов:

3 - три ввода электропитания

Модификации по типу служебного питания:

0 - питание от ИБП напряжением ~220 В/50 Гц

1 - питание от блока питания БП-03 (входит в комплект поставки данной модификации)

Климатическое исполнение: УХЛ4.2

Номер ЗИП* : 1, 2

* Вариант ЗИП определяется заказчиком, исходя из требований к организации системы электропитания.

ЗИП1 включает в себя:

- контактор КТИ 5225 (2 шт.)
- контактная приставка ПКИ 22 (4 шт.)
- автоматический выключатель С120N 125А-D (1 шт.)
- независимый расцепитель с блок-контактом МХ+ОФ (1 шт.)
- блок - контакт состояния ОФ (1 шт.)
- устройство согласования нагрузки УСН-01К1 (2 шт.)
- варистор 20D561 (1 шт.)

ЗИП2 включает в себя:

- контактор КТИ 5225 (3 шт.)
- контактная приставка ПКИ 22 (5 шт.)
- устройство согласования нагрузки УСН-01К1 (3 шт.)

Пример записи при оформлении заказа по ТУ 4217-1337-20885897-2011:

Многофункциональное устройство управления электропитанием ЭЛТЭК-31.УХЛ4.2-ЗИП2