сибнефть • *Ноябрьскнефтегаз*

Открытое Акционерное Общество
ТПДН «ХОЛМОГОРНЕФТЬ»

629802, Россия,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 33

тел.: (3496) 379-850, 379-813
факс: (3496) 376-294, 377-110

"16" 05 2006 г

№ 13-46-115

Техническому директору
ООО НПП «ТЭК»
С.В. Хлысту

Отзыв о работе электропривода РэмТЭК

С 21 декабря 2005г. по 21 апреля 2006г. на УПСВГ Западно-Ноябрьского месторождения проводилась опытная эксплуатация электроприводов РэмТЭК-02Л.49.18000.4,5.100В.22.Z24.УХЛ1 с блоками электронного управления ЭРА-10-3,6-1,5-VS-А-1-УХЛ1 под номерами соответственно: 1-й комплект №5026, №5093 (на регулировании уровня жидкости в нефтегазосепараторе С-1), 2-й комплект №5027, №5097 (находился в резерве). За время эксплуатации 1-ого комплекта в условиях стабильного технологического процесса сбоев в работе не наблюдалось. По сравнению с электроприводами УЭРВ-1М применяющимися в ТПДН «Холмогорнефть» имеет следующие преимущества: электропитание 220 В, отсутствие механических концевиков, наличие обогрева, прост в настройке, имеет меньшую массу и габариты. По результатам опытной эксплуатации электроприводов ТПДН «Холмогорнефть» принял решение, согласно акта 02-IX-05, о приобретении установленных изделий для постоянного пользования.

Главный инженер
ТПДН «Холмогорнефть» В.О. Малеев

№ 1

Длинный А.В.
379840